

2,4	Проведение гидронеавматической промывки системы без разборки ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду.	1 раз в год и после ремонта системы
Система отопления		
3	Гидравлическое испытание системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиям технадзора энергоснабжающей организации.	график
3,1	Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулирующей арматуры, смазка, очистка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек.	1 раз в год и по мере необходимости
3,2	Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости.	график
3,3	Снятие и установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрение дисков задвижек, проверка плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе.	1 раз в 3 года
3,4	Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения)	до начала отопительного периода